

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°01/25

"Puesta en Valor del 1° piso del edificio sito en la calle Bernardo de Irigoyen 972, CABA. Provisión con colocación"

La Plata, 18 de septiembre de 2025.

CIRCULAR N° 4

- Aclaratoria con consultas -

Visita obligatoria.

El Proyecto, en cumplimiento de la Anexo II, Hoja de Datos de la Licitación (HdD), Cláusula 17.3, estipulada en el Pliego de Bases y Condiciones, el día 18 de septiembre del 2025 a las 11:00hs ha llevado adelante la visita obligatoria en las instalaciones del 1° piso donde funcionan las oficinas del asociado en la implementación, del edificio sito en la calle Bernardo de Irigoyen 972, CABA, a la que asistieron presencialmente empresas interesadas en el presente proceso de contratación.

A continuación, se detallan las consultas y respuestas evacuadas en la reunión.

1) Cual es el nivel de cielo raso que se pretende?

Se tomará el nivel necesario para permitir el paso de conductos, bandejas y cualquier otro elemento que requiera quedar cubierto por el cielorraso. Quedará a resolver en instancia del proyecto ejecutivo.

2) Hay que traer una acometida nueva?

No es necesario.

3) Qué tipo de cortinas se pretenden?

Serán de PVC en un todo conforme a lo solicitado por Pliego de Especificaciones Técnicas.

4) El enlace es con cable o sin cable?


En el ítem 7-Instalacio de Datos, se contempla únicamente la provisión y colocación de bandejas por cielorrasos compartida con la instalación eléctrica tomando los recaudos necesarios según normativa.

5) El solado se va?

En bloque 1 y 2 se hace una puesta en valor. Mientras que en el bloque 3 se reemplaza por piezas graníticas de 30x30cm.

6) Los desagües del baño a donde van?

A la montante actual de desagüe.


Ag. AGUSTINA JULIA MANACERA
Coordinadora Proyecto
Proyecto PNUD ARG 22/013