

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°02/26**

“Puesta en valor del sistema de detección y extinción por agentes limpios del Centro de Procesamiento de Datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)”.

La Plata, 18 de mayo de 2025.

**CIRCULAR N ° 4**

Informativa- Aclaratoria con consultas -

Con motivo de consultas recibidas el Proyecto informa las respuestas emitidas por la Gerencia General de Tecnología e Innovación:

**Consulta 1:** La central Apollo no tiene soporte en Argentina y esa específicamente esta descontinuada se instalarán adaptadores de zonas convencionales.

Respuesta: *De acuerdo a Pliego.*

**Consulta 2:** ¿Podemos contar con planos del sector donde están los servidores?

Respuesta: *Se compartirán los planos previa firma del documento “Deber de confidencialidad y no divulgación de la información”.*


**Consulta 3:** Los tubos están llenos. ¿Saben la capacidad? ¿los kilos de cada uno?

Respuesta:

*SALA MDA 1/ SALA ENERGIA 1: peso 128 kg*

*SALA MDA 2/ SALA ENERGIA 2: peso 128 kg*

*SALA SERVIDORES: peso 301 kg*

  
Abog. AGUSTINA JULIA MANACERC  
Coordinadora Proyecto  
Proyecto PNUD ARG 22/018