



REFERENCIA

Instalación de piso técnico (60x60) con pedestales de aproximadamente 55cm reforzados. En los salos AMS el piso es local, no se comparte entre Salos, ya que el cerramiento va hasta el suelo para lograr la estanqueidad.

INFORMATIVO | NO APTO CONSTRUCCION

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE DEBEN VERIFICAR EN OBRA

OBRA: NUEVO DATA CENTER
 ADECUACION Y 508
 CAMINO CENTENARIO Y 508
 CIUDAD DE LA PLATA
 PCMA DE BUENOS AIRES



INGENIERIA

ARQUITECTURA

DETALLES DE CORTES - 1ra Etapa

Arba

Archivo	AR_PT_00.DWG
Dibujo	Aq. Fernando Vera
Control	Aq. María Botta / Aq. Sergio Blanco
Fecha	
Escala	N/A
Nº de Plano	AR_AC_01
Revisión	00