

Circular N°1

Por medio de la presente se informa a los posibles futuros oferentes que en el marco de la Contratación Directa N° 58/17, mediante el cual se gestiona la prestación del servicio de impermeabilización y adecuaciones menores en el Centro de Procesamiento de Datos, ubicado en calle 508 y 16, de la localidad de Manuel B. Gonnert, Partido de La Plata, se modifican y aclaran los puntos correspondientes al Anexo III - Especificaciones Técnicas Básicas de acuerdo al siguiente detalle:

1.4 Higiene y seguridad

Aclaración:

- Se preverá la provisión de baños químicos para evitar ingreso de operarios al Centro de Procesamiento de Datos;
- Provisión de un obrador para guardado de herramientas y materiales;
- Provisión de un obrador para comedor y refrigerio;
- Se proveerá y colocará cintas antideslizantes, señalización refractaria en todos los escalones del Centro de Procesamiento de Datos;
- Señalización de sanitarios.

2.2 Tanques de Reserva de Agua (TRA)

Aclaración:

Se prevé que la capacidad de los TRA será de 1000 litros. Una vez reemplazados los TRA se deberá verificar el correcto funcionamiento de los mismos, llaves de paso y cañerías prestando especial atención a la estanqueidad en las instalaciones.



ESTRUCTURA METALICA APOYO



2.8 Sellado de filtraciones en vigas de arriostramiento de placas de hormigón:

Aclaración: Estas tareas se harán extensivas a los tres laterales que comprenden la caja muraría del Centro de Procesamiento de Datos aproximadamente 60 ml.

2.11 Pintura exterior en Sala de corte y Desglose:

Aclaración: se deja sin efecto el presente punto.

2.13 Readecuación del sector de bombas del sistema contra incendio exterior:

Aclaración: Se deberá reubicar el tablero existente a un nivel de 1,20 m. sobre uno de los muros del recinto. Se deberá ejecutar un sistema de desagüe a cielo abierto y libre escurrimiento en el sector de sala de bombas.

<p>La presente circular forma parte integrante de las Especificaciones Técnicas Básicas del Pliego, por lo que debe ser integrada conjuntamente con la propuesta</p>
