

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 02/14**  
**“Adquisición de Equipamiento para Centro de Procesamiento de Datos”**

La Plata, 30 de Abril de 2014

**CIRCULAR N° 02/14 -sin consulta-**

En el marco del procedimiento licitatorio de referencia, el Proyecto emite aclaraciones técnicas complementarias:

**1. AMBIENTE DE MAXIMA SEGURIDAD**

*En el Anexo 11 punto 7.2, donde se indica que las siguientes salas deberán construirse como Ambiente de Máxima Seguridad: Sala ARBA-MDA1, Sala ARBA-MDA2, Sala Servidores Mainframe Sala de energía 1 y Sala de energía 2.*

*A modo de aclaración se indican las medidas aproximadas que deberán contener cada Ambiente de Máxima Seguridad:*

<i>Sala ARBA-MDA1</i>	<i>11,28 mt2</i>
<i>Sala ARBA-MDA2</i>	<i>11,28 mt2</i>
<i>Sala Servidores – Mainframe</i>	<i>120,00 mt2</i>
<i>Sala de energía 1</i>	<i>32,83 mt2</i>
<i>Sala de energía 2</i>	<i>32,83 mt2</i>

*Las salas mencionadas no podrán ser construidas con mamposterías o con tabiques del tipo durlock. La Sala de Servidores – Mainframe deberá contar como mínimo con una protección al fuego RF120 y las salas de Energía y MDA podrán ser del mismo material pero con una menor resistencia al fuego, que no deberá ser inferior a FR60.*